

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а
18 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЧЕРНУШИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ И КУЕДИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
617830, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧЕРНУШКА, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 67А

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Чернушка, ул. Красноармейская,
67а

(место составления акта)

“ 09 ” июня 20 21 г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 90

По адресу/адресам: Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 17б.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю № 90 от 30 апреля 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» (правообладателя объекта защиты)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«17» мая 2021 года с 12 час. 30 мин. до 13 час. 25 мин. Продолжительность 1 ч. 05 мин.;

«28» мая 2021 года с 10 час. 10 мин. до 11 час. 40 мин. Продолжительность 1 ч. 30 мин.

«09» июня 2021 года – подготовка и вручение акта по результатам проверки.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 2 час. 35 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 18 ОНПР по Чернушинскому ГО и Куединскому МР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. директора МБОУ «СОШ № 5» Иконникова Н.А. 11.05.2021 в 11 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Инспектор 18 ОНПР по Чернушинскому городскому округу и Куединскому муниципальному округу Мухаметзянов Ярослав Алексеевич (государственный инспектор Чернушинского городского округа и Куединского муниципального района по пожарному надзору), инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Пермскому краю Макаров Алексей Сергеевич свидетельство № 59/ПБ/3, старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Пермскому краю Азаматов Александр Радиевич свидетельство № 59/ПБ/4.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора МБОУ «СОШ № 5» Иконникова Надежда Александровна, специалист по охране труда МБОУ «СОШ № 5» Канафина Оксана Валерьевна, техник ОПС ООО «Энергоавтоматика» Аристов Андрей Александрович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативный акт, требования которого нарушены	Должность, Ф.И.О. лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, действующие на момент замены элементов (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) по истечению срока эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем. Не вносятся соответствующие решения, дополнения и изменения в имеющуюся проектную документацию, либо не разрабатываются новые проектные решения в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности (монтаж указанных систем выполнен в 2005 году).	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ); ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7, НПБ 76-98 п. 17.2.3.	ЮЛ: МБОУ «СОШ № 5»; ДЛ: директор Старцева Т.Н.
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения на кровле с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 17 ППР в РФ.	ЮЛ: МБОУ «СОШ № 5»; ДЛ: директор Старцева Т.Н.
3.	Двери, ведущие из коридоров в лестничные клетки правого и левого крыла со 2 и 3 этажей, закрываются не плотно, соответственно устройства самозакрывания не выполняют своих функций.	ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020, п. 14, 24 ППР в РФ.	ЮЛ: МБОУ «СОШ № 5»; ДЛ: директор Старцева Т.Н.
4.	На дверях помещений книгохранилища и мастерской для трудового обучения отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 12 ППР в РФ.	ЮЛ: МБОУ «СОШ № 5»; ДЛ: директор Старцева Т.Н.
5.	Помещение электрощитовой не	п. 60, 397, 404 ППР в РФ.	ЮЛ: МБОУ «СОШ № 5»;


	защищено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в зависимости от специфики взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами.		ДЛ: директор Старцева Т.Н.
6.	Дверь мастерской для трудового обучения выполнена не в противопожарном исполнении 2-го типа (дошаная дверь).	ст. 4, 6, 88 п. 1, 2, 3, 13, табл. 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013.	ЮЛ: МБОУ «СОШ № 5»; ДЛ: директор Старцева Т.Н.
7.	Примененные декоративно-отделочные, облицовочные материалы стен (обои) и потолка (натяжной потолок) в актовом зале выполнены материалами с неустановленными показателями пожарной опасности, отсутствуют (не представлены) сертификаты соответствия установленным показателям пожарной опасности.	ст. 4, 6, 134 п. 6, табл. 3, 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ЮЛ: МБОУ «СОШ № 5»; ДЛ: директор Старцева Т.Н.
8.	Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии.	ст. 83 п. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 ППР в РФ.	ЮЛ: МБОУ «СОШ № 5»; ДЛ: директор Старцева Т.Н.
9.	В учебных кабинетах (кабинет № 110, 218, 310, учительская на втором этаже) звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем 55 дБА, фактически в кабинете № 110 – 47 дБА, кабинете № 218 – 49 дБА, кабинете № 310 – 34 дБА, учительской – 49 дБА.	п. 3.15 НПБ 104-03.	ЮЛ: МБОУ «СОШ № 5»; ДЛ: директор Старцева Т.Н.
10.	В коридорах (коридор 2 и 3 этажей, холл 1 этажа) звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем 75 дБА, фактически в коридоре 2 этажа – 69 дБА, коридоре 3 этажа – 68 дБА, холл 1 этажа – 67 дБА.	п. 3.14 НПБ 104-03.	ЮЛ: МБОУ «СОШ № 5»; ДЛ: директор Старцева Т.Н.


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписания № 90/1/1, 90/1/2 от 09.06.2021, определения о вызове лиц от 09.06.2021 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, фотоаблица, проверочные листы, заключения ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ по Пермскому краю» № 81-3- от 26.05.2021, № 81-3-8 от 26.05.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” _____ 20 ____ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

телефон доверия МЧС России 8(495) 400-99-99
телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02.